

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日					8月11日	8月11日	8月11日	8月11日
採取時刻					7:17	7:12	7:25	7:05
全					1,100	ND(14)	ND(14)	150 ^{*1}
H-3(約12年)					ND(120)	ND(120)	ND(120)	ND(120)

* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*1 過去最高値

< 参考 > 前回公表までの最高値 (H4エリア周辺)

単位: Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
全	710,000 [2013/11/10]	650 [2013/9/4]	570 [2013/9/18]	1,300 [2013/9/15]	100 [2013/9/24]	63 [2014/9/9]
H-3(約12年)	790,000 [2013/10/17]	530 [2013/10/5][2014/1/3]	7,700 [2014/4/28]	2,600 [2014/2/18,3/1]	3,100 [2013/11/10,11/13]	350 [2013/12/18][2014/1/1]

	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12
全	60 [2014/8/13]	36 [2015/3/10]	31,000 [2016/9/2]	210 [2017/10/24]	170 [2015/3/11]	37 [2014/1/23]
H-3(約12年)	1,100 [2014/2/19]	2,300 [2013/11/13]	51,000 [2013/11/25]	54,000 [2014/1/21]	1,000 [2014/2/12]	2,900 [2014/2/12]

	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
全	26 [2019/10/29]	110 [2019/7/16]	16,000 [2013/11/28]	36 [2014/8/19]
H-3(約12年)	1,800 [2015/4/14]	640 [2014/8/26]	190,000 [2013/11/30]	770 [2014/2/25]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。