

2020年7月19日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日
採取時刻	8:58	7:29	8:10	7:34
Cs-134(約2年)	48	51	42	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	910	830	710	42
全 β	1,200	1,900	820	60
H-3(約12年)	ND(120)	270	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。