

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日
採取時刻	7:55	7:15	8:05	7:20
Cs-134(約2年)	54	36	44	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	810	690	820	32
全	990	1,900	990	59
H-3(約12年)	ND(110)	220	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。