

2020年8月14日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月12日	8月12日	8月12日	8月12日
採取時刻	7:50	7:39	7:55	7:36
Cs-134(約2年)	62	46	36	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	1,200	830	720	47
全	1,600	2,200	990	76
H-3(約12年)	ND(120)	330	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。