

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日
採取時刻	8:03	7:12	7:56	7:15
Cs-134(約2年)	39	49	44	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	820	850	740	38
全	990	2,100	900	58
H-3(約12年)	ND(120)	290	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。