

2020年8月30日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月28日	8月28日	8月28日	8月28日
採取時刻	8:20	7:10	8:27	7:12
Cs-134(約2年)	73	36	36	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	1,400	750	650	28
全	1,600	2,100	850	62
H-3(約12年)	ND(110)	260	ND(110)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。