

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | | 物揚場排水路 | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 |
| 採取日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 |
| 採取時刻 | 7:45 | 7:40 | 7:27 | 8:00 | 7:45 | 7:50 | 7:45 | 7:32 | 8:05 | 7:50 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | ND(0.34) | ND(0.53) | ND(0.43) | ND(0.42) | ND(0.47) | ND(0.47) | ND(0.45) | ND(0.53) | ND(0.49) | ND(0.60) |
| Cs-137(約30年) | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.2 |
| 全 | 4.7 | 11 | 9.0 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | ND(3.5) | 4.2 | 4.8 | 4.5 |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | | BC排水路 | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 |
| 採取日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 |
| 採取時刻 | 7:05 | 7:00 | 6:00 | 7:21 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | 0.72 | 0.63 | ND(1.0) | 1.1 | ND(0.70) | ND(0.45) | ND(0.43) | ND(0.48) | ND(0.48) | ND(0.54) |
| Cs-137(約30年) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | ND(0.72) | ND(0.54) | ND(0.65) | ND(0.57) | ND(0.62) |
| 全 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | ND(3.2) | ND(3.3) | ND(3.1) | ND(2.9) | ND(3.0) |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 太枠内が今回公表データ。他は8月18日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。