

海底土核種分析結果

(データ集約 : 7/3)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側(T-1)	福島第一 南放水口付近(T-2)
試料採取日	2020年5月4日	2020年5月4日
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/kg・乾土)	
Cs-134 (約2年)	15	12
Cs-137 (約30年)	270	180
Sr-90 (約29年)	ND(0.68)	ND(0.67)
福島第一及び福島第二付近の近海におけるSr-90の過去の測定値の範囲(平成11年度~平成20年度): ND~0.17 Bq/kg・乾土 出典「平成21年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」(福島県原子力発電所 安全確保技術連絡会)		

Cs-134, Cs-137については, 2020年6月25日公表

NDは検出限界値未満を表し, ()内に検出限界値を示す。

Sr-90の分析は日本分析センターにて実施

(評価)

今回測定した試料からSr-90は検出されなかった。