

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日		8月17日		8月17日		8月17日		8月17日		8月17日		8月17日
採取時刻		7:12		7:16		7:23		7:26		7:30		7:33
全		ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(3.2)
H-3(約12年)		21		19		24		61		490		180

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。