

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	—	—
	A2	2023/08/04 06:27	< 2.3E+01
	A3	2023/08/04 06:17	< 2.3E+01
	A4	2023/08/04 06:33	< 2.3E+01
	A5	—	—
	A6	—	—
	A7	—	—
	A8	—	—
	A9	—	—
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	—	—
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	—	—
	A16	—	—
	A17	—	—
	A18	—	—
	A19	—	—

- ・ 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。