


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/08/11 07:22	< 5.9E+00	< 4.9E+00	1.1E+02
2号機サブドレン	2023/08/11 07:28	< 1.4E+01	3.4E+01	2.0E+03
3号機サブドレン	2023/08/11 07:48	< 3.8E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00
4号機サブドレン	2023/08/11 07:30	< 4.8E+00	< 5.5E+00	< 3.6E+00
5号機サブドレン	2023/08/11 08:30	< 5.3E+00	< 5.0E+00	< 4.4E+00
6号機サブドレン	2023/08/11 08:41	< 3.8E+00	< 5.0E+00	< 4.4E+00
構内深井戸	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)




福島第一 2号機サブドレン放射能濃度(Bq/L)




福島第一 3号機サブドレン放射能濃度(Bq/L)



福島第一 4号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)



福島第一 5号機サブドレン放射能濃度(Bq/L)



福島第一 6号機サブドレン放射能濃度(Bq/L)

