

2024年4月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下水バイパス一時貯留タンク水 排水時の海水分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1 F 南放水口付近 ※1 (T-2)	2024/03/22 11:38	1.3E+01	5.4E-01	< 8.6E-01	< 4.7E-01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・  $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
  - ・ 地下水バイパス一時貯留タンク水 排水中に採取。
- ※ 1 1～4号機放水口から南側に約320m地点