


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2024/06/14 07:23	< 5.3E+00	< 5.8E+00	7.2E+01
2号機サブドレン	2024/06/14 07:28	< 1.1E+01	1.6E+01	1.1E+03
3号機サブドレン	2024/06/14 07:32	< 4.8E+00	< 5.8E+00	< 3.8E+00
4号機サブドレン	2024/06/14 07:50	< 4.5E+00	< 4.2E+00	< 4.8E+00
5号機サブドレン	2024/06/14 08:36	< 2.8E+00	< 4.0E+00	< 4.0E+00
6号機サブドレン	2024/06/14 08:26	< 4.2E+00	< 4.9E+00	< 3.8E+00
構内深井戸	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度




福島第一 2号機サブドレン放射能濃度




福島第一 3号機サブドレン放射能濃度



福島第一 4号機サブドレン放射能濃度



福島第一 5号機サブドレン放射能濃度



福島第一 6号機サブドレン放射能濃度

