

H 6 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 6 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
G-1	2024/09/03 08:30	< 1.2E+01	< 1.2E+02
G-2	2024/09/03 08:24	< 1.2E+01	1.4E+02
G-3	2024/09/03 08:20	< 1.2E+01	< 1.2E+02

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・G-1,G-2 は, 1回/週に分析を実施。
- ・G-3 は, 1回/月に分析を実施。