

2024年9月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水時の海水分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 港湾口付近	2024/09/11 12:38	1.1E+01	< 2.8E-01	< 6.8E-01	< 7.8E-01

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ $○.○E±○$ とは, $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水中に採取。