

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2024/10/09 06:30	1.1E+04	< 1.2E+02	1.3E+02	8.8E+03
	下流側	2024/10/09 07:00	3.0E+03	3.9E+02	2.1E+01	8.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2024/10/09 06:34	1.0E+03	< 1.2E+02	< 9.3E+00	7.5E+02
	下流側	2024/10/09 07:02	2.6E+02	< 1.2E+02	< 7.5E+00	9.0E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは,  $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。