

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/07/16 06:30	7.2E+03	< 1.1E+02	7.8E+01	5.7E+03
	下流側	2025/07/16 06:38	2.8E+03	4.0E+02	< 8.1E+00	7.5E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/07/16 06:34	1.6E+03	< 1.1E+02	< 1.4E+01	7.1E+02
	下流側	2025/07/16 06:40	3.6E+02	< 1.1E+02	< 8.3E+00	6.1E+01

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・ 〇.〇E±〇とは， $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E－01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。