

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/08/04 06:53	7.2E+03	< 1.2E+02	7.5E+01	6.3E+03
	下流側	2025/08/04 07:13	2.7E+03	4.9E+02	1.4E+01	7.6E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/08/04 06:58	1.3E+03	< 1.2E+02	< 1.6E+01	7.1E+02
	下流側	2025/08/04 07:18	3.5E+02	< 1.2E+02	< 7.6E+00	6.3E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。