

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/06/20 07:16	0.0	0.002	< 4.3E+00	—	< 4.8E-01	3.3E+00
	2025/06/21 07:24	0.0	0.002	< 4.3E+00	—	< 5.2E-01	3.4E+00
	2025/06/22 07:30	0.0	0.002	< 4.2E+00	—	< 5.9E-01	1.9E+00
	2025/06/23 07:20	2.0	0.002	< 2.8E+00	—	< 6.7E-01	2.5E+00
	2025/06/24 07:25	5.5	0.002	< 4.3E+00	—	< 6.6E-01	2.8E+00
	2025/06/25 07:12	7.0	0.002	5.1E+00	< 7.7E+00	< 6.7E-01	2.0E+00
	2025/06/26 07:05	13.5	0.002	< 4.3E+00	—	< 5.5E-01	1.6E+00
物揚場排水路	2025/06/20 07:21	0.0	0.005	< 2.9E+00	—	< 5.9E-01	1.3E+00
	2025/06/21 07:30	0.0	0.005	< 2.8E+00	—	< 6.4E-01	1.1E+00
	2025/06/22 07:36	0.0	0.005	< 3.5E+00	—	< 5.9E-01	6.8E-01
	2025/06/23 07:25	2.0	0.005	< 2.8E+00	—	< 5.5E-01	7.8E-01
	2025/06/24 07:28	5.5	0.005	< 4.3E+00	—	< 5.9E-01	9.5E-01
	2025/06/25 07:18	7.0	0.005	2.9E+00	8.2E+00	< 6.3E-01	8.9E-01
	2025/06/26 07:12	13.5	0.005	< 3.3E+00	—	< 6.7E-01	1.5E+00
K排水路	2025/06/20 06:00	0.0	0.010	1.4E+01	—	< 5.5E-01	1.3E+01
	2025/06/21 06:00	0.0	0.009	1.5E+01	—	< 6.2E-01	1.3E+01
	2025/06/22 06:00	0.0	0.009	1.6E+01	—	< 5.6E-01	1.1E+01
	2025/06/23 06:00	2.0	0.009	1.8E+01	—	< 5.2E-01	1.1E+01
	2025/06/24 06:00	5.5	0.007	1.7E+01	—	< 7.1E-01	1.3E+01
	2025/06/25 06:00	7.0	0.009	2.3E+01	7.0E+01	< 6.0E-01	1.5E+01
	2025/06/26 06:00	13.5	0.011	2.9E+01	—	< 5.5E-01	2.2E+01
BC排水路	2025/06/20 06:00	0.0	0.004	< 2.9E+00	—	< 5.2E-01	< 5.4E-01
	2025/06/21 06:00	0.0	0.003	< 2.8E+00	—	< 6.7E-01	< 6.3E-01
	2025/06/22 06:00	0.0	0.004	< 4.2E+00	—	< 5.7E-01	< 6.0E-01
	2025/06/23 06:00	2.0	0.004	< 3.0E+00	—	< 5.9E-01	< 5.3E-01
	2025/06/24 06:00	5.5	0.008	< 4.3E+00	—	< 5.5E-01	< 7.0E-01
	2025/06/25 06:00	7.0	0.010	< 3.7E+00	< 7.7E+00	< 5.5E-01	< 4.4E-01
	2025/06/26 06:00	13.5	0.010	< 4.3E+00	—	< 5.5E-01	< 5.3E-01
D排水路	2025/06/20 07:18	0.0	0.027	< 4.3E+00	—	< 7.3E-01	< 6.0E-01
	2025/06/21 07:26	0.0	0.025	< 4.3E+00	—	< 5.0E-01	< 6.4E-01
	2025/06/22 07:33	0.0	0.027	< 4.2E+00	—	< 6.2E-01	< 7.1E-01
	2025/06/23 07:22	2.0	0.025	< 2.8E+00	—	< 5.5E-01	< 6.0E-01
	2025/06/24 07:24	5.5	0.024	< 3.3E+00	—	< 6.1E-01	< 6.0E-01
	2025/06/25 07:14	7.0	0.019	< 2.5E+00	< 4.8E+00	< 5.9E-01	< 5.7E-01
	2025/06/26 07:08	13.5	0.022	< 3.3E+00	—	< 4.5E-01	< 5.5E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ ○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・ 流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/07/07 07:50	< 4.4E+00	< 5.5E-01	3.2E+00
物揚場排水路	2025/07/07 07:57	< 3.2E+00	< 5.5E-01	1.3E+00
K排水路	2025/07/07 06:00	2.5E+01	< 6.1E-01	1.5E+01
BC排水路	2025/07/07 06:00	< 4.4E+00	< 6.6E-01	< 5.0E-01
D排水路	2025/07/07 07:53	< 3.2E+00	< 6.4E-01	< 6.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは、 $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。