

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/07/04 07:07	7.0	0.002	< 4.3E+00	—	< 7.1E-01	4.2E+00
	2025/07/05 07:26	0.0	0.003	4.9E+00	—	< 5.9E-01	3.8E+00
	2025/07/06 07:17	0.0	0.002	7.1E+00	—	< 5.5E-01	4.1E+00
	2025/07/07 07:50	0.0	0.002	< 4.4E+00	—	< 5.5E-01	3.2E+00
	2025/07/08 07:38	0.0	0.002	3.4E+00	—	< 6.1E-01	2.2E+00
	2025/07/09 07:17	6.0	0.002	< 3.1E+00	< 7.5E+00	< 6.8E-01	1.3E+00
	2025/07/10 07:22	10.5	0.002	< 3.6E+00	—	< 4.9E-01	3.2E+00
物揚場排水路	2025/07/04 07:15	7.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 5.9E-01	1.2E+00
	2025/07/05 07:33	0.0	0.005	3.2E+00	—	< 7.5E-01	1.4E+00
	2025/07/06 07:08	0.0	0.005	3.9E+00	—	< 5.0E-01	8.7E-01
	2025/07/07 07:57	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 5.5E-01	1.3E+00
	2025/07/08 07:47	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 6.8E-01	1.1E+00
	2025/07/09 07:26	6.0	0.004	4.2E+00	< 7.7E+00	< 5.5E-01	< 6.1E-01
	2025/07/10 07:31	10.5	0.005	< 3.6E+00	—	< 6.2E-01	9.3E-01
K排水路	2025/07/04 06:00	7.0	0.009	2.3E+01	—	< 6.6E-01	1.2E+01
	2025/07/05 06:00	0.0	0.011	2.8E+01	—	< 4.8E-01	2.2E+01
	2025/07/06 06:00	0.0	0.009	3.7E+01	—	< 7.5E-01	1.6E+01
	2025/07/07 06:00	0.0	0.009	2.5E+01	—	< 6.1E-01	1.5E+01
	2025/07/08 06:00	0.0	0.010	2.1E+01	—	< 6.7E-01	1.5E+01
	2025/07/09 06:00	6.0	0.009	2.8E+01	7.7E+01	< 7.6E-01	2.5E+01
	2025/07/10 06:00	10.5	0.010	2.2E+01	—	< 7.6E-01	2.0E+01
BC排水路	2025/07/04 06:00	7.0	0.008	< 4.3E+00	—	< 3.9E-01	< 4.6E-01
	2025/07/05 06:00	0.0	0.008	< 4.3E+00	—	< 7.3E-01	< 6.6E-01
	2025/07/06 06:00	0.0	0.006	< 4.2E+00	—	< 7.0E-01	< 6.3E-01
	2025/07/07 06:00	0.0	0.004	< 4.4E+00	—	< 6.6E-01	< 5.0E-01
	2025/07/08 06:00	0.0	0.004	< 2.8E+00	—	< 7.3E-01	< 6.4E-01
	2025/07/09 06:00	6.0	0.002	< 3.1E+00	< 7.5E+00	< 7.0E-01	< 6.0E-01
	2025/07/10 06:00	10.5	0.006	< 3.6E+00	—	< 5.5E-01	5.6E-01
D排水路	2025/07/04 07:10	7.0	0.025	< 3.2E+00	—	< 4.5E-01	< 5.2E-01
	2025/07/05 07:29	0.0	0.025	< 3.2E+00	—	< 4.9E-01	< 5.6E-01
	2025/07/06 07:14	0.0	0.025	< 2.6E+00	—	< 6.3E-01	< 7.3E-01
	2025/07/07 07:53	0.0	0.023	< 3.2E+00	—	< 6.4E-01	< 6.6E-01
	2025/07/08 07:42	0.0	0.030	< 3.2E+00	—	< 5.5E-01	< 5.2E-01
	2025/07/09 07:21	6.0	0.020	< 3.1E+00	< 7.7E+00	< 6.1E-01	< 5.9E-01
	2025/07/10 07:26	10.5	0.025	< 3.0E+00	—	< 6.7E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路	2025/07/09 06:47	6.0	0.002	< 3.1E+00	< 7.7E+00	< 5.3E-01	7.3E-01

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/07/21 07:39	< 3.2E+00	< 5.5E-01	2.6E+00
物揚場排水路	2025/07/21 07:47	2.8E+00	< 6.8E-01	1.6E+00
K排水路	2025/07/21 06:00	2.1E+01	< 9.6E-01	1.5E+01
BC排水路	2025/07/21 06:00	< 3.2E+00	< 6.3E-01	< 6.5E-01
D排水路	2025/07/21 07:43	< 2.4E+00	< 7.1E-01	< 7.3E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。