

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/09/10 07:10	4.4E+00	< 5.3E-01	2.3E+00
物揚場排水路	2025/09/10 07:15	< 3.1E+00	< 5.9E-01	1.4E+00
K排水路	2025/09/10 06:00	2.3E+01	< 6.6E-01	2.0E+01
BC排水路	2025/09/10 06:00	< 4.2E+00	< 4.3E-01	< 6.4E-01
D排水路	2025/09/10 07:12	< 3.1E+00	< 5.5E-01	< 5.7E-01
5,6号機排水路※ ¹	2025/09/10 06:45	< 3.1E+00	< 6.3E-01	8.9E-01

・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。

・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・ 採取当日の降雨量は3 mm

・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。