

護岸地下水観測孔 分析結果（全β・H-3・γ・塩素）

(1/2)

| 採取地点      | 採取日時             | 分析項目         |               |                 |                 |                  |                  |                  |                  |             |
|-----------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|           |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | その他γ線放出核種       |                 |                  |                  | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) | 塩素<br>(ppm) |
|           |                  |              |               | Mn-54<br>(Bq/L) | Co-60<br>(Bq/L) | Ru-106<br>(Bq/L) | Sb-125<br>(Bq/L) |                  |                  |             |
| No.0-1    | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-1-2  | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-2    | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-3-1  | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-3-2  | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-4    | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1      | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1-6    | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1-8    | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1-9 ※1 | 2025/11/19 06:55 | 1.5E+01      | 6.0E+02       | —               | —               | —                | —                | —                | —                | 8.0E+01     |
| No.1-11   | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1-12   | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1-14   | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1-16   | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1-17   | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |

・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

（例）3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果（全β・H-3・γ・塩素）

(2/2)

| 採取地点                  | 採取日時             | 分析項目         |               |                 |                 |                  |                  |                  |                  |             |
|-----------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                       |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | その他γ線放出核種       |                 |                  |                  | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) | 塩素<br>(ppm) |
|                       |                  |              |               | Mn-54<br>(Bq/L) | Co-60<br>(Bq/L) | Ru-106<br>(Bq/L) | Sb-125<br>(Bq/L) |                  |                  |             |
| 1,2号機ウェルポイント<br>汲み上げ水 | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2                  | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2-2                | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2-3                | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2-5 ※2             | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2-6                | 2025/11/19 07:03 | 6.2E+02      | 1.1E+03       | < 2.7E-01       | < 3.1E-01       | < 2.7E+00        | < 8.0E-01        | < 2.6E-01        | 3.8E-01          | —           |
| No.2-7                | 2025/11/19 07:00 | 1.6E+02      | 1.7E+03       | < 3.3E-01       | < 2.9E-01       | < 2.4E+00        | < 9.0E-01        | < 3.8E-01        | 2.0E+00          | 3.5E+02     |
| No.2-8                | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| 2,3号機改修ウェル<br>汲み上げ水   | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3                  | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3-2                | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3-3                | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3-4                | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3-5 ※2             | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| 3,4号機改修ウェル<br>汲み上げ水   | —                | —            | —             | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |

・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

（例）3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※2 No.2-5，No.3-5は，採水器による採取であるため，γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果（全β・γ・塩素）

(1/2)

| 採取地点                  | 採取日時             | 分析項目         |                 |                 |                  |                  |                  |                  |             |
|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                       |                  | 全β<br>(Bq/L) | その他γ線放出核種       |                 |                  |                  | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) | 塩素<br>(ppm) |
|                       |                  |              | Mn-54<br>(Bq/L) | Co-60<br>(Bq/L) | Ru-106<br>(Bq/L) | Sb-125<br>(Bq/L) |                  |                  |             |
| No.0-1                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-1-2              | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-2                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-3-1              | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-3-2              | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.0-4                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1                  | 2025/11/21 06:43 | 1.6E+04      | < 3.4E-01       | < 3.3E-01       | < 2.8E+00        | < 1.2E+00        | < 3.3E-01        | 1.6E+00          | —           |
| No.1-6                | 2025/11/21 07:07 | 2.6E+06      | < 2.8E+02       | < 2.7E+02       | < 1.3E+04        | < 8.4E+03        | 1.6E+04          | 1.5E+06          | —           |
| No.1-8                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.1-9 ※ <sup>1</sup> | 2025/11/21 06:30 | 2.0E+01      | —               | —               | —                | —                | —                | —                | 7.4E+01     |
| No.1-11               | 2025/11/21 06:35 | < 1.2E+01    | < 3.1E-01       | < 2.8E-01       | < 2.8E+00        | < 1.2E+00        | < 3.6E-01        | 2.1E+00          | —           |
| No.1-12               | 2025/11/21 07:00 | 3.2E+02      | < 8.6E-01       | < 1.6E+00       | < 1.4E+01        | < 5.4E+00        | < 2.1E+00        | 8.9E+01          | —           |
| No.1-14               | 2025/11/21 07:12 | 1.5E+04      | < 4.3E-01       | < 3.7E-01       | < 2.9E+01        | < 1.6E+01        | 6.4E+01          | 6.2E+03          | —           |
| No.1-16               | 2025/11/21 06:56 | 4.0E+04      | < 4.1E-01       | < 3.7E-01       | < 4.0E+00        | < 1.7E+00        | < 4.6E-01        | 4.2E+00          | —           |
| No.1-17               | 2025/11/21 06:40 | 7.3E+04      | < 4.6E-01       | < 3.4E-01       | < 5.4E+00        | < 1.7E+00        | < 5.2E-01        | < 6.3E-01        | —           |

・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

（例）3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 No.1-9は，採水器による採取であるため，γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果（全β・γ・塩素）

(2/2)

| 採取地点                  | 採取日時             | 分析項目         |                 |                 |                  |                  |                  |                  |             |
|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                       |                  | 全β<br>(Bq/L) | その他γ線放出核種       |                 |                  |                  | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) | 塩素<br>(ppm) |
|                       |                  |              | Mn-54<br>(Bq/L) | Co-60<br>(Bq/L) | Ru-106<br>(Bq/L) | Sb-125<br>(Bq/L) |                  |                  |             |
| 1,2号機ウエルポイント<br>汲み上げ水 | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2                  | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2-2                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2-3                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2-5 ※2             | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.2-6                | 2025/11/21 06:51 | 6.5E+02      | < 3.0E-01       | < 3.1E-01       | < 2.4E+00        | < 9.0E-01        | < 3.1E-01        | 9.1E-01          | —           |
| No.2-7                | 2025/11/21 06:48 | 2.0E+02      | < 3.3E-01       | < 3.6E-01       | < 2.8E+00        | < 1.0E+00        | < 3.4E-01        | 2.0E+00          | 3.4E+02     |
| No.2-8                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| 2,3号機改修ウエル<br>汲み上げ水   | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3                  | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3-2                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3-3                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3-4                | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| No.3-5 ※2             | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |
| 3,4号機改修ウエル<br>汲み上げ水   | —                | —            | —               | —               | —                | —                | —                | —                | —           |

・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。

（例）3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31，3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1，3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

※2 No.2-5，No.3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

2025年11月22日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果＜港湾内＞（全β・H-3・γ）

| 試料名称                          | 採取日時             | 分析項目         |               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|                               |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| 1 F 5号機取水口前                   | 2025/11/03 07:15 | < 1.3E+01    | < 2.1E+00     | < 2.4E-01        | < 3.2E-01        |
| 1 F 物揚場前                      | 2025/11/03 07:40 | 1.6E+01      | 2.0E+00       | < 3.8E-01        | 4.6E-01          |
| 1 F 1～4号機取水口内北側<br>(東波除堤北側)   | 2025/11/03 07:35 | 1.7E+01      | 2.2E+00       | < 3.3E-01        | 1.9E+00          |
| 1 F 1～4号機取水口内南側<br>(遮水壁前)     | 2025/11/03 08:05 | 2.6E+01      | 2.8E+01       | < 5.0E-01        | 1.5E+01          |
| 1 F 港湾口                       | 2025/11/03 07:03 | < 1.4E+01    | 2.3E+00       | < 3.0E-01        | 3.9E-01          |
| 1 F 港湾中央                      | 2025/11/03 06:57 | < 1.4E+01    | 2.8E+00       | < 3.4E-01        | 5.3E-01          |
| 1 F 港湾内東側                     | 2025/11/03 07:01 | < 1.3E+01    | 1.8E+00       | < 2.3E-01        | 5.3E-01          |
| 1 F 港湾内西側                     | 2025/11/03 06:55 | < 1.3E+01    | < 1.8E+00     | < 3.4E-01        | 4.2E-01          |
| 1 F 港湾内北側                     | 2025/11/03 06:52 | < 1.3E+01    | < 1.8E+00     | < 3.1E-01        | 3.9E-01          |
| 1 F 港湾内南側                     | 2025/11/03 07:08 | < 1.3E+01    | < 1.8E+00     | < 3.5E-01        | 6.6E-01          |
| WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>※1</sup> |                  |              | 1.0E+04       | 1.0E+01          | 1.0E+01          |

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3、Cs-134、Cs-137の指標

- ・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

## 海水分析結果＜港湾内＞（全β・γ）

| 試料名称                          | 採取日時             | 分析項目         |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                               |                  | 全β<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| 1F 5号機取水口前                    | 2025/11/21 07:00 | < 1.1E+01    | < 2.5E-01        | < 2.3E-01        |
| 1F 物揚場前                       | 2025/11/21 07:11 | 1.7E+01      | < 3.0E-01        | < 2.5E-01        |
| 1F 1～4号機取水口内北側<br>(東波除堤北側)    | 2025/11/21 07:07 | < 1.1E+01    | < 3.4E-01        | < 3.7E-01        |
| 1F 1～4号機取水口内南側<br>(遮水壁前)      | 2025/11/21 07:10 | 1.4E+01      | < 3.3E-01        | 3.5E+00          |
| 1F 港湾口                        | 2025/11/21 07:08 | < 1.2E+01    | < 3.0E-01        | < 2.9E-01        |
| 1F 港湾中央                       | 2025/11/21 06:59 | < 1.2E+01    | < 2.8E-01        | < 2.8E-01        |
| 1F 港湾内東側                      | 2025/11/21 07:02 | < 1.2E+01    | < 3.5E-01        | < 3.9E-01        |
| 1F 港湾内西側                      | 2025/11/21 06:57 | < 1.2E+01    | < 3.1E-01        | < 2.2E-01        |
| 1F 港湾内北側                      | 2025/11/21 06:54 | 1.5E+01      | < 3.1E-01        | < 3.4E-01        |
| 1F 港湾内南側                      | 2025/11/21 07:05 | 1.6E+01      | < 3.6E-01        | < 2.6E-01        |
| WHOの飲料水水質ガイドライン※ <sup>1</sup> |                  |              | 1.0E+01          | 1.0E+01          |

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※<sup>1</sup> WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

- ・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>