

2025年12月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス一時貯留タンク水 排水時の海水分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 南放水口付近 ^{※1} (T-2)	2025/12/18 11:17	9.7E+00	< 3.1E-01	< 5.7E-01	< 7.3E-01

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- .○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。

（例）3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

- 地下水バイパス一時貯留タンク水 排水中に採取。

※ 1 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。