

2025年11月30日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

1号機, 2号機放水路 分析結果

| 採取地点 | | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|-----------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2025/11/28 06:30 | 6.1E+03 | < 1.2E+02 | 5.6E+01 | 5.0E+03 |
| | 下流側 | 2025/11/28 07:00 | 2.9E+03 | 4.9E+02 | 7.3E+00 | 7.9E+02 |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2025/11/28 06:35 | 6.0E+02 | < 1.2E+02 | < 8.3E+00 | 4.7E+02 |
| | 下流側 | 2025/11/28 06:56 | 5.4E+02 | 1.2E+02 | < 6.5E+00 | 5.3E+01 |

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満 (ND)を表す。
 - 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - .○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。