

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/09/26 07:35	0.0	0.002	5.2E+00	—	< 5.9E-01	3.0E+00
	2025/09/27 07:20	0.0	0.002	7.4E+00	—	< 6.0E-01	3.3E+00
	2025/09/28 07:45	0.0	0.002	6.0E+00	—	< 7.6E-01	4.2E+00
	2025/09/29 07:30	1.5	0.008	7.9E+00	—	< 3.9E-01	5.2E+00
	2025/09/30 07:18	0.0	0.002	< 4.4E+00	—	< 7.0E-01	2.7E+00
	2025/10/01 07:51	7.0	0.002	4.9E+00	< 6.7E+00	< 5.6E-01	2.4E+00
	2025/10/02 06:55	0.0	0.002	< 4.0E+00	—	< 6.2E-01	1.5E+00
物揚場排水路	2025/09/26 07:43	0.0	0.004	< 2.8E+00	—	< 5.8E-01	< 8.8E-01
	2025/09/27 07:27	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 5.5E-01	9.7E-01
	2025/09/28 07:53	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 4.5E-01	8.8E-01
	2025/09/29 07:40	1.5	0.005	< 4.0E+00	—	< 5.7E-01	1.5E+00
	2025/09/30 07:12	0.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 6.7E-01	1.2E+00
	2025/10/01 07:56	7.0	0.004	3.5E+00	7.5E+00	< 6.6E-01	1.1E+00
	2025/10/02 07:03	0.0	0.004	< 3.2E+00	—	< 5.5E-01	1.8E+00
K排水路	2025/09/26 06:00	0.0	0.009	1.7E+01	—	< 5.5E-01	1.1E+01
	2025/09/27 07:10	0.0	0.009	1.3E+01	—	< 7.3E-01	1.1E+01
	2025/09/28 06:00	0.0	0.009	1.2E+01	—	< 5.4E-01	9.3E+00
	2025/09/29 06:00	1.5	0.011	2.1E+01	—	< 6.2E-01	1.2E+01
	2025/09/30 06:00	0.0	0.009	1.5E+01	—	< 6.1E-01	1.1E+01
	2025/10/01 06:00	7.0	0.008	1.1E+01	8.2E+01	< 5.6E-01	9.5E+00
	2025/10/02 06:00	0.0	0.009	2.2E+01	—	< 6.2E-01	1.4E+01
BC排水路	2025/09/26 06:00	0.0	0.005	< 4.1E+00	—	< 6.3E-01	< 7.2E-01
	2025/09/27 06:00	0.0	0.004	< 3.9E+00	—	< 6.2E-01	< 7.3E-01
	2025/09/28 06:00	0.0	0.004	< 3.9E+00	—	< 5.3E-01	< 6.2E-01
	2025/09/29 06:00	1.5	0.020	< 2.9E+00	—	< 5.7E-01	< 6.6E-01
	2025/09/30 06:00	0.0	0.005	< 4.4E+00	—	< 7.8E-01	< 4.7E-01
	2025/10/01 06:00	7.0	0.006	< 3.9E+00	< 4.7E+00	< 4.5E-01	< 6.1E-01
	2025/10/02 06:00	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 6.2E-01	< 6.1E-01
D排水路	2025/09/26 07:38	0.0	0.022	< 2.8E+00	—	< 4.5E-01	< 5.9E-01
	2025/09/27 07:23	0.0	0.017	< 3.3E+00	—	< 6.7E-01	< 6.6E-01
	2025/09/28 07:49	0.0	0.021	< 3.3E+00	—	< 4.5E-01	< 5.6E-01
	2025/09/29 07:34	1.5	0.033	< 4.0E+00	—	< 7.0E-01	< 7.8E-01
	2025/09/30 07:15	0.0	0.018	< 4.4E+00	—	< 5.1E-01	< 5.5E-01
	2025/10/01 07:53	7.0	0.019	< 3.9E+00	< 4.5E+00	< 5.5E-01	< 5.7E-01
	2025/10/02 06:58	0.0	0.021	< 3.2E+00	—	< 6.2E-01	< 4.1E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/10/13 07:30	< 3.3E+00	< 5.9E-01	1.7E+00
物揚場排水路	2025/10/13 07:36	< 3.3E+00	< 6.2E-01	1.9E+00
K排水路	2025/10/13 06:00	2.2E+01	< 6.5E-01	1.8E+01
BC排水路	2025/10/13 06:00	< 3.6E+00	< 5.4E-01	< 5.2E-01
D排水路	2025/10/13 07:33	< 3.3E+00	< 4.8E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm0$ とは、 $0.0\times10^{\pm0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は1 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。