

構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/11/19 07:30	6.0E+00	< 4.8E+00	< 5.9E-01	3.2E+00
物揚場排水路	2025/11/19 07:20	3.1E+00	5.5E+00	< 6.8E-01	9.8E-01
K排水路	2025/11/19 06:00	1.1E+01	6.7E+01	< 5.2E-01	7.8E+00
BC排水路	2025/11/19 06:00	3.6E+01	< 4.8E+00	< 6.2E-01	< 5.2E-01
D排水路	2025/11/19 07:25	< 2.9E+00	7.0E+00	< 5.9E-01	< 4.5E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
（例）3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/11/20 07:35	4.8E+00	< 6.2E-01	3.1E+00
物揚場排水路	2025/11/20 07:27	< 3.6E+00	< 6.7E-01	1.2E+00
K排水路	2025/11/20 06:00	1.4E+01	< 4.9E-01	8.8E+00
BC排水路	2025/11/20 06:00	1.9E+01	< 4.4E-01	< 6.1E-01
D排水路	2025/11/20 07:31	< 3.7E+00	< 6.2E-01	< 5.7E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは、 $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降雨量は0 mm
 - ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。