

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/12/12 07:35	0.0	0.002	< 3.0E+00	—	< 5.2E-01	1.9E+00
	2025/12/13 07:42	0.0	0.001	5.6E+00	—	< 5.3E-01	2.8E+00
	2025/12/14 08:09	21.0	0.083	1.9E+01	—	< 7.2E-01	5.8E+00
	2025/12/15 07:42	0.0	0.002	< 3.7E+00	—	< 4.5E-01	1.7E+00
	2025/12/16 07:36	0.0	0.002	4.6E+00	—	< 5.2E-01	2.0E+00
	2025/12/17 07:36	0.0	0.001	4.5E+00	< 5.5E+00	< 6.2E-01	2.4E+00
	2025/12/18 07:46	0.0	0.001	< 4.1E+00	—	< 5.0E-01	1.7E+00
物揚場排水路	2025/12/12 07:40	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 6.6E-01	< 4.7E-01
	2025/12/13 07:50	0.0	0.004	< 3.8E+00	—	< 4.3E-01	< 6.3E-01
	2025/12/14 08:17	21.0	0.016	2.3E+01	—	< 6.6E-01	9.3E+00
	2025/12/15 07:45	0.0	0.005	< 3.1E+00	—	< 7.5E-01	< 7.9E-01
	2025/12/16 07:30	0.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 5.9E-01	< 7.4E-01
	2025/12/17 07:30	0.0	0.005	< 3.0E+00	6.9E+00	< 7.3E-01	6.3E-01
	2025/12/18 07:40	0.0	0.004	< 3.2E+00	—	< 5.9E-01	< 5.8E-01
K排水路	2025/12/12 06:00	0.0	0.007	9.9E+00	—	< 5.9E-01	6.8E+00
	2025/12/13 06:00	0.0	0.006	1.2E+01	—	< 7.0E-01	6.9E+00
	2025/12/14 06:00	21.0	0.061	4.4E+01	—	< 7.9E-01	3.7E+01
	2025/12/15 06:00	0.0	0.009	1.1E+01	—	< 4.9E-01	9.9E+00
	2025/12/16 06:00	0.0	0.007	1.1E+01	—	< 6.7E-01	7.4E+00
	2025/12/17 06:00	0.0	0.007	8.5E+00	5.5E+01	< 6.7E-01	7.3E+00
	2025/12/18 06:00	0.0	0.007	8.1E+00	—	< 8.2E-01	6.9E+00
BC排水路	2025/12/12 06:26	0.0	0.014	< 3.0E+00	—	< 5.9E-01	< 8.0E-01
	2025/12/13 06:00	0.0	0.020	< 3.3E+00	—	< 5.1E-01	< 5.9E-01
	2025/12/14 06:00	21.0	0.414	4.7E+00	—	< 3.9E-01	1.5E+00
	2025/12/15 06:00	0.0	0.014	< 3.7E+00	—	< 6.0E-01	< 5.6E-01
	2025/12/16 06:00	0.0	0.011	< 3.9E+00	—	< 6.2E-01	< 6.4E-01
	2025/12/17 06:00	0.0	0.017	< 4.4E+00	< 5.5E+00	< 5.2E-01	< 6.0E-01
	2025/12/18 06:00	0.0	0.014	< 4.1E+00	—	< 5.4E-01	< 7.1E-01
D排水路	2025/12/12 07:38	0.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 6.3E-01	< 5.8E-01
	2025/12/13 07:46	0.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 6.0E-01	< 5.2E-01
	2025/12/14 08:13	21.0	0.083	1.6E+01	—	< 6.0E-01	6.8E+00
	2025/12/15 07:40	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 5.1E-01	< 5.9E-01
	2025/12/16 07:33	0.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 5.9E-01	< 5.6E-01
	2025/12/17 07:33	0.0	0.005	< 3.0E+00	< 5.5E+00	< 6.2E-01	< 6.6E-01
	2025/12/18 07:43	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 5.3E-01	< 7.5E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/12/29 07:25	< 4.1E+00	< 5.3E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2025/12/29 07:32	< 2.6E+00	< 5.7E-01	5.7E-01
K排水路	2025/12/29 06:00	1.1E+01	< 6.3E-01	6.6E+00
BC排水路	2025/12/29 06:00	< 4.1E+00	< 4.9E-01	< 6.3E-01
D排水路	2025/12/29 07:28	3.4E+00	< 5.9E-01	< 5.2E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは, $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。