

地下水バイパス揚水井 分析結果（全β・H-3）

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	—
	No.2 【B】	2025/11/03 06:41	< 1.1E+01	4.2E+01
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	2025/11/03 06:46	< 1.1E+01	7.3E+01
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	2025/11/03 07:35	< 1.1E+01	8.6E+00
	No.7 【G】※	—	—	—
	No.8 【H】	2025/11/03 07:32	< 1.1E+01	4.3E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	2025/11/03 07:28	< 1.1E+01	1.4E+02
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】※	2025/11/03 06:31	< 4.0E+00	1.1E+02

・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※No.7・No.12の全βについては，検出限界値を5Bq/L未満に設定。