

2025年11月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス揚水井No.10 分析結果(全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析機関	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井 No.10	2025/11/13 06:59	東京電力	< 1.0E+01	1.5E+02
		日本分析センター	< 2.7E+00	1.6E+02

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 分析機関「東京電力」は既にお知らせ済み。