

2025年11月2日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (Pu)

採取地点	採取日時	分析項目	
		Pu-238 (Bq/L)	Pu-239+240 (Bq/L)
1号機サブドレン	2025/04/18 06:52	< 5.9E-04	< 5.9E-04
2号機サブドレン	2025/04/18 07:10	< 6.3E-04	< 5.7E-04
	2025/05/16 06:40	< 4.9E-04	< 4.9E-04
	2025/06/20 06:50	< 5.4E-04	< 5.4E-04
3号機サブドレン	2025/05/16 07:10	< 5.4E-04	< 5.4E-04
4号機サブドレン	2025/06/20 07:11	< 4.8E-04	< 4.8E-04
5号機サブドレン	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—
構内深井戸	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは, $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 分析機関 : 株式会社 化研