

H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果
(H 4 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	—	—	—
E-4	—	—	—
E-5	—	—	—
E-8	—	—	—
E-9	2026/03/17 07:55	8.5E+02	1.1E+02
E-10	2026/03/17 07:58	< 1.3E+01	1.5E+02
E-13	2026/03/17 07:07	< 1.3E+01	< 1.0E+02
E-14	2026/03/17 08:02	< 1.3E+01	1.2E+02

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは、 $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ E-3,E-4,E-5,E-8 は、1回/月に分析を実施。
- ・ E-9,E-10,E-13,E-14 は、1回/週に分析を実施。