

2026年1月22日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## H 6 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 6 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
G-1	2026/01/20 07:06	< 1.2E+01	< 1.2E+02
G-2	2026/01/20 07:00	< 1.2E+01	2.9E+02
G-3	—	—	—

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- G-1,G-2 は、1回/週に分析を実施。
- G-3 は、1回/月に分析を実施。