

2026年1月20日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下水バイパス 調査孔	b	2026/01/19 07:05	2.5E+01
	c	2026/01/19 07:14	< 2.0E+01

- ・不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。