

2026年1月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機、2号機放水路 分析結果

| 採取地点 | | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|-----------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2026/01/26 06:23 | 6.1E+03 | < 1.3E+02 | 4.6E+01 | 4.9E+03 |
| | 下流側 | 2026/01/26 06:55 | 2.6E+03 | 4.5E+02 | < 9.2E+00 | 5.7E+02 |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2026/01/26 06:28 | 7.9E+02 | < 1.3E+02 | < 9.9E+00 | 5.5E+02 |
| | 下流側 | 2026/01/26 07:00 | 5.0E+02 | < 1.3E+02 | < 6.0E+00 | 2.5E+01 |

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
 - 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - .○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。