

2026年2月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/02/08 07:15	4.8E+00	< 6.0E-01	2.3E+00
物揚場排水路	2026/02/08 07:22	< 3.4E+00	< 6.2E-01	7.9E-01
K排水路	2026/02/08 06:00	1.2E+01	< 5.2E-01	7.7E+00
BC排水路	2026/02/08 06:00	< 3.4E+00	< 6.2E-01	< 6.5E-01
D排水路	2026/02/08 07:18	< 3.7E+00	< 5.9E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満(ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。