

2026年1月12日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

### 地下水バイパス揚水井No.10 分析結果(全β・H-3)

| 採取地点             | 採取日時             | 分析機関     | 分析項目         |               |
|------------------|------------------|----------|--------------|---------------|
|                  |                  |          | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) |
| 地下水バイパス揚水井 No.10 | 2026/01/01 07:20 | 東京電力     | < 1.1E+01    | 1.5E+02       |
|                  |                  | 日本分析センター | < 2.9E+00    | 1.6E+02       |

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- 分析機関「東京電力」は既にお知らせ済み。