

2026年1月30日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2026/01/29 07:25	< 2.8E+00	< 4.1E+00	< 3.8E+00
プロセス主建屋北東	2026/01/29 07:21	< 3.3E+00	< 4.4E+00	< 4.3E+00
プロセス主建屋南東	2026/01/29 07:17	< 3.8E+00	< 4.9E+00	< 4.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2026/01/29 07:04	< 4.3E+00	< 3.9E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2026/01/29 07:07	< 4.5E+00	< 4.2E+00	2.7E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2026/01/29 07:01	< 2.3E+00	< 4.1E+00	< 4.1E+00
サイトバンカ建屋南東	2026/01/29 07:11	< 3.5E+00	< 4.2E+00	< 3.9E+00

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- $○.○E\pm○$ とは、 $○.○ \times 10^{\pm○}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- サイトバンカ建屋南西は、1回／週程度の頻度で分析を実施。