

地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	
	No.2 【B】	2026/05/11 07:16	< 1.0E+01	6.1E+01
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	2026/05/11 07:20	< 1.0E+01	9.5E+01
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	2026/05/11 07:00	< 1.0E+01	1.1E+01
	No.7 【G】 ※	—	—	—
	No.8 【H】	2026/05/11 07:04	< 1.0E+01	3.7E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	2026/05/11 07:11	< 1.0E+01	1.5E+02
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】 ※	2026/05/11 07:24	< 3.4E+00	1.1E+02

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。

※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。