


## サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2026/06/19 06:21	< 4.4E+00	< 4.3E+00	7.4E+01
2号機サブドレン	2026/06/19 06:31	< 1.1E+01	1.2E+01	1.3E+03
3号機サブドレン	2026/06/19 06:36	< 3.7E+00	< 3.6E+00	< 3.6E+00
4号機サブドレン	2026/06/19 07:18	< 4.7E+00	< 6.0E+00	< 5.2E+00
5号機サブドレン	2026/06/19 07:22	< 4.3E+00	< 6.4E+00	< 4.7E+00
6号機サブドレン	2026/06/19 07:15	< 3.8E+00	< 4.7E+00	< 4.2E+00
構内深井戸	2026/06/19 08:12	< 2.5E+00	< 3.9E+00	< 3.1E+00

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度



福島第一 2号機サブドレン放射能濃度




福島第一 3号機サブドレン放射能濃度






福島第一 5号機サブドレン放射能濃度



福島第一 6号機サブドレン放射能濃度



福島第一 構内深井戸放射能濃度

