

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

| 採取地点                          |     | 採取日時             | 分析項目         |
|-------------------------------|-----|------------------|--------------|
|                               |     |                  | 全β<br>(Bq/L) |
| 地下貯水槽<br>周辺観測孔<br>( i ~ iii ) | A1  | —                | —            |
|                               | A2  | —                | —            |
|                               | A3  | —                | —            |
|                               | A4  | —                | —            |
|                               | A5  | —                | —            |
|                               | A6  | —                | —            |
|                               | A7  | —                | —            |
|                               | A8  | 2026/08/05 06:10 | < 2.4E+01    |
|                               | A9  | —                | —            |
|                               | A10 | —                | —            |
|                               | A11 | 2026/08/05 06:20 | < 2.4E+01    |
|                               | A12 | —                | —            |
|                               | A13 | —                | —            |
|                               | A14 | 2026/08/05 06:30 | < 2.4E+01    |
|                               | A15 | —                | —            |
|                               | A16 | —                | —            |
|                               | A17 | 2026/08/05 06:40 | < 2.4E+01    |
|                               | A18 | —                | —            |
|                               | A19 | —                | —            |

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ 〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

（例） 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31， 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1， 3.1E－01は3.1×10<sup>－1</sup>で0.31と読む。