

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/06/19 07:22	0.0	0.002	< 3.0E+00	—	< 5.5E-01	2.3E+00
	2026/06/20 07:28	6.5	0.002	4.5E+00	—	< 6.9E-01	2.8E+00
	2026/06/21 07:00	68.0	0.113	8.8E+00	—	< 7.0E-01	2.2E+00
	2026/06/22 07:58	21.5	0.029	4.1E+00	—	< 7.7E-01	1.4E+00
	2026/06/23 07:17	19.5	0.099	6.5E+00	—	< 5.5E-01	1.2E+00
	2026/06/24 07:41	0.0	0.004	4.4E+00	< 5.6E+00	< 6.5E-01	2.6E+00
	2026/06/25 07:21	5.0	0.003	4.0E+00	—	< 6.7E-01	2.5E+00
物揚場排水路	2026/06/19 07:18	0.0	0.005	5.1E+00	—	< 5.9E-01	7.5E-01
	2026/06/20 07:20	6.5	0.005	< 2.8E+00	—	< 6.1E-01	7.7E-01
	2026/06/21 07:08	68.0	0.028	9.0E+00	—	< 5.7E-01	5.5E+00
	2026/06/22 08:07	21.5	0.011	5.0E+00	—	< 7.3E-01	4.3E+00
	2026/06/23 07:25	19.5	0.022	8.0E+00	—	< 5.4E-01	6.3E+00
	2026/06/24 07:50	0.0	0.007	5.7E+00	6.3E+00	< 6.2E-01	4.2E+00
	2026/06/25 07:31	5.0	0.006	4.5E+00	—	< 6.2E-01	3.1E+00
K排水路	2026/06/19 06:00	0.0	0.007	2.1E+01	—	< 7.3E-01	1.7E+01
	2026/06/20 06:00	6.5	0.005	2.0E+01	—	< 6.6E-01	1.6E+01
	2026/06/21 06:00	68.0	0.083	6.9E+01	—	< 5.5E-01	5.5E+01
	2026/06/22 06:00	21.5	0.029	3.7E+01	—	< 8.2E-01	2.6E+01
	2026/06/23 06:00	19.5	0.025	6.2E+01	—	< 5.1E-01	5.5E+01
	2026/06/24 06:00	0.0	0.013	2.1E+01	4.6E+01	< 6.6E-01	1.3E+01
	2026/06/25 06:00	5.0	0.009	1.7E+01	—	< 6.9E-01	1.6E+01
BC排水路	2026/06/19 06:00	0.0	0.009	4.8E+00	—	< 5.4E-01	< 5.9E-01
	2026/06/20 06:00	6.5	0.010	< 3.3E+00	—	< 5.9E-01	< 5.7E-01
	2026/06/21 06:00	68.0	0.447	< 3.2E+00	—	< 6.0E-01	< 6.1E-01
	2026/06/22 06:00	21.5	0.106	1.3E+01	—	< 6.2E-01	< 6.8E-01
	2026/06/23 06:00	19.5	0.206	4.8E+00	—	< 4.9E-01	< 5.9E-01
	2026/06/24 06:00	0.0	0.010	5.0E+01	< 5.3E+00	< 6.4E-01	< 6.3E-01
	2026/06/25 06:00	5.0	0.012	3.1E+01	—	< 6.1E-01	< 6.7E-01
D排水路	2026/06/19 07:20	0.0	0.025	< 3.5E+00	—	< 5.4E-01	< 6.6E-01
	2026/06/20 07:24	6.5	0.028	< 3.3E+00	—	< 5.9E-01	< 4.9E-01
	2026/06/21 07:04	68.0	0.197	< 3.1E+00	—	< 5.7E-01	8.3E-01
	2026/06/22 08:02	21.5	0.091	3.8E+00	—	< 5.5E-01	6.2E-01
	2026/06/23 07:20	19.5	0.167	< 2.9E+00	—	< 5.3E-01	< 7.4E-01
	2026/06/24 07:45	0.0	0.035	< 3.3E+00	< 5.3E+00	< 6.0E-01	< 6.0E-01
	2026/06/25 07:25	5.0	0.034	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	< 6.2E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ ○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・ 流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/06 08:23	5.4E+00	< 7.0E-01	1.5E+00
物揚場排水路	2026/07/06 08:15	< 3.4E+00	< 5.1E-01	9.2E-01
K排水路	2026/07/06 06:00	1.8E+01	< 5.4E-01	1.4E+01
BC排水路	2026/07/06 06:21	2.3E+01	< 4.4E-01	< 4.8E-01
D排水路	2026/07/06 08:19	< 3.4E+00	< 5.5E-01	< 6.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降水量は0 mm
 - ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。