

構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/15 07:54	4.1E+00	< 4.9E+00	< 6.5E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2026/07/15 07:49	3.3E+00	6.3E+00	< 6.9E-01	1.0E+00
K排水路	2026/07/15 08:03	1.8E+01	6.8E+01	< 5.5E-01	1.5E+01
BC排水路	2026/07/15 06:35	7.8E+00	< 4.9E+00	< 5.6E-01	< 4.8E-01
D排水路	2026/07/15 07:57	< 3.1E+00	< 4.9E+00	< 5.6E-01	< 5.5E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは， $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
（例） $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31， $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1， $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ・ H-3以外は既にお知らせ済み。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/16 07:27	2.9E+00	< 3.9E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2026/07/16 07:18	< 3.2E+00	< 5.8E-01	1.3E+00
K排水路	2026/07/16 06:00	1.8E+01	< 6.2E-01	1.5E+01
BC排水路	2026/07/16 06:13	7.7E+00	< 4.4E-01	< 5.8E-01
D排水路	2026/07/16 07:24	< 3.2E+00	< 5.6E-01	< 5.8E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc E \pm \bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc \times 10^{\pm \bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。