

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/10 07:18	0.0	0.003	4.8E+00	—	< 5.2E-01	1.5E+00
	2026/07/11 07:51	10.0	0.001	5.0E+00	—	< 4.8E-01	2.7E+00
	2026/07/12 08:09	17.0	0.003	8.1E+00	—	< 6.4E-01	3.0E+00
	2026/07/13 07:49	4.0	0.007	1.2E+01	—	< 5.1E-01	2.7E+00
	2026/07/14 07:45	0.0	0.002	4.6E+00	—	< 5.6E-01	2.3E+00
	2026/07/15 07:54	0.0	0.003	4.1E+00	< 4.9E+00	< 6.5E-01	2.0E+00
	2026/07/16 07:27	0.0	0.002	2.9E+00	—	< 3.9E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2026/07/10 07:25	0.0	0.005	3.2E+00	—	< 7.5E-01	1.2E+00
	2026/07/11 07:43	10.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 6.7E-01	1.3E+00
	2026/07/12 08:04	17.0	0.006	4.4E+00	—	< 5.5E-01	1.6E+00
	2026/07/13 07:40	4.0	0.007	9.0E+00	—	< 7.1E-01	4.5E+00
	2026/07/14 07:36	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 4.5E-01	1.9E+00
	2026/07/15 07:49	0.0	0.006	3.3E+00	6.3E+00	< 6.9E-01	1.0E+00
	2026/07/16 07:18	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 5.8E-01	1.3E+00
K排水路	2026/07/10 08:15	0.0	0.008	1.7E+01	—	< 5.5E-01	1.4E+01
	2026/07/11 07:34	10.0	0.007	2.2E+01	—	< 5.5E-01	1.4E+01
	2026/07/12 06:00	17.0	0.011	2.5E+01	—	< 6.2E-01	1.9E+01
	2026/07/13 06:00	4.0	0.016	4.2E+01	—	< 5.1E-01	4.0E+01
	2026/07/14 06:00	0.0	0.010	2.2E+01	—	< 5.9E-01	1.5E+01
	2026/07/15 08:03	0.0	0.009	1.8E+01	6.8E+01	< 5.5E-01	1.5E+01
	2026/07/16 06:00	0.0	0.008	1.8E+01	—	< 6.2E-01	1.5E+01
BC排水路	2026/07/10 06:20	0.0	0.008	1.2E+01	—	< 5.0E-01	< 6.6E-01
	2026/07/11 06:35	10.0	0.008	6.9E+00	—	< 6.6E-01	< 7.3E-01
	2026/07/12 06:39	17.0	0.019	8.8E+00	—	< 5.9E-01	< 5.2E-01
	2026/07/13 06:20	4.0	0.032	5.6E+00	—	< 7.0E-01	< 7.0E-01
	2026/07/14 06:35	0.0	0.008	1.2E+01	—	< 5.5E-01	< 7.1E-01
	2026/07/15 06:35	0.0	0.008	7.8E+00	< 4.9E+00	< 5.6E-01	< 4.8E-01
	2026/07/16 06:13	0.0	0.006	7.7E+00	—	< 4.4E-01	< 5.8E-01
D排水路	2026/07/10 07:21	0.0	0.030	< 3.0E+00	—	< 6.4E-01	< 6.7E-01
	2026/07/11 07:47	10.0	0.035	< 3.3E+00	—	< 5.5E-01	< 6.1E-01
	2026/07/12 08:07	17.0	0.029	< 3.2E+00	—	< 7.0E-01	6.7E-01
	2026/07/13 07:45	4.0	0.045	< 2.7E+00	—	< 4.1E-01	< 7.4E-01
	2026/07/14 07:41	0.0	0.037	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	< 6.0E-01
	2026/07/15 07:57	0.0	0.032	< 3.1E+00	< 4.9E+00	< 5.6E-01	< 5.5E-01
	2026/07/16 07:24	0.0	0.029	< 3.2E+00	—	< 5.6E-01	< 5.8E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/27 07:22	6.2E+00	< 6.4E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2026/07/27 07:30	6.2E+00	< 6.1E-01	4.5E+00
K排水路	2026/07/27 06:00	3.7E+01	< 5.7E-01	2.6E+01
BC排水路	2026/07/27 06:33	< 3.4E+00	< 6.7E-01	< 5.7E-01
D排水路	2026/07/27 07:25	< 3.3E+00	< 6.0E-01	6.9E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは、 $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は9 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。