

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/17 07:46	4.5	0.002	4.1E+00	—	< 6.6E-01	3.4E+00
	2026/07/18 07:45	0.0	0.001	3.9E+00	—	< 6.6E-01	1.9E+00
	2026/07/19 08:04	0.0	0.001	3.2E+00	—	< 4.9E-01	2.0E+00
	2026/07/20 07:34	0.0	0.002	4.5E+00	—	< 5.2E-01	3.0E+00
	2026/07/21 07:18	0.0	0.002	4.0E+00	—	< 4.4E-01	2.0E+00
	2026/07/22 07:39	0.0	0.002	4.6E+00	< 7.2E+00	< 6.8E-01	2.1E+00
	2026/07/23 07:21	1.0	0.002	4.6E+00	—	< 6.4E-01	2.4E+00
物揚場排水路	2026/07/17 07:40	4.5	0.006	3.5E+00	—	< 5.9E-01	8.6E-01
	2026/07/18 07:53	0.0	0.005	3.3E+00	—	< 6.4E-01	< 7.4E-01
	2026/07/19 08:12	0.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 7.0E-01	8.4E-01
	2026/07/20 07:43	0.0	0.005	< 2.7E+00	—	< 7.3E-01	1.2E+00
	2026/07/21 07:27	0.0	0.005	3.2E+00	—	< 5.9E-01	8.4E-01
	2026/07/22 07:46	0.0	0.005	3.2E+00	8.1E+00	< 5.2E-01	8.6E-01
	2026/07/23 07:31	1.0	0.005	3.5E+00	—	< 5.6E-01	1.1E+00
K排水路	2026/07/17 06:00	4.5	0.008	2.3E+01	—	< 5.5E-01	1.5E+01
	2026/07/18 06:00	0.0	0.007	1.9E+01	—	< 6.6E-01	1.4E+01
	2026/07/19 06:00	0.0	0.007	1.9E+01	—	< 6.8E-01	1.3E+01
	2026/07/20 06:00	0.0	0.007	1.4E+01	—	< 5.5E-01	1.4E+01
	2026/07/21 06:00	0.0	0.006	2.4E+01	—	< 6.6E-01	1.5E+01
	2026/07/22 06:00	0.0	0.007	1.8E+01	7.4E+01	< 5.0E-01	1.4E+01
	2026/07/23 06:00	1.0	0.008	2.0E+01	—	< 4.8E-01	1.6E+01
BC排水路	2026/07/17 06:38	4.5	0.008	3.9E+00	—	< 5.5E-01	< 5.6E-01
	2026/07/18 06:14	0.0	0.007	5.8E+00	—	< 6.1E-01	< 6.7E-01
	2026/07/19 06:20	0.0	0.006	< 3.2E+00	—	< 5.9E-01	< 5.6E-01
	2026/07/20 06:20	0.0	0.006	< 3.7E+00	—	< 5.5E-01	9.2E-01
	2026/07/21 06:21	0.0	0.004	3.7E+00	—	< 5.5E-01	< 6.3E-01
	2026/07/22 06:32	0.0	0.006	< 3.5E+00	< 7.2E+00	< 5.5E-01	6.6E-01
	2026/07/23 06:26	1.0	0.006	3.4E+00	—	< 6.9E-01	< 4.6E-01
D排水路	2026/07/17 07:43	4.5	0.034	< 2.5E+00	—	< 6.5E-01	8.3E-01
	2026/07/18 07:48	0.0	0.031	< 2.5E+00	—	< 5.5E-01	< 4.7E-01
	2026/07/19 08:08	0.0	0.029	< 3.3E+00	—	< 5.2E-01	< 6.4E-01
	2026/07/20 07:38	0.0	0.034	< 2.7E+00	—	< 6.8E-01	< 7.2E-01
	2026/07/21 07:22	0.0	0.037	< 2.6E+00	—	< 8.1E-01	< 6.7E-01
	2026/07/22 07:42	0.0	0.035	3.0E+00	< 8.1E+00	< 5.7E-01	< 5.6E-01
	2026/07/23 07:25	1.0	0.034	< 2.9E+00	—	< 4.5E-01	< 5.2E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/08/03 08:12	4.5E+00	< 4.9E-01	2.3E+00
物揚場排水路	2026/08/03 08:20	7.4E+00	< 7.0E-01	3.5E+00
K排水路	2026/08/03 06:00	3.9E+01	< 9.8E-01	2.9E+01
BC排水路	2026/08/03 06:47	4.9E+00	< 6.0E-01	< 5.6E-01
D排水路	2026/08/03 08:16	< 3.2E+00	< 6.8E-01	< 7.3E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は5.5 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。