

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/24 07:35	28.0	0.002	4.5E+00	—	< 5.6E-01	1.7E+00
	2026/07/25 07:27	7.0	0.003	5.0E+00	—	< 6.6E-01	1.9E+00
	2026/07/26 07:58	13.0	0.111	4.2E+00	—	< 6.9E-01	2.3E+00
	2026/07/27 07:22	9.0	0.041	6.2E+00	—	< 6.4E-01	2.7E+00
	2026/07/28 07:46	1.5	0.002	4.1E+00	—	< 6.2E-01	2.0E+00
	2026/07/29 07:17	1.0	0.002	< 3.7E+00	< 6.7E+00	< 4.8E-01	1.8E+00
	2026/07/30 07:35	3.5	0.002	4.4E+00	—	< 5.9E-01	1.8E+00
物揚場排水路	2026/07/24 07:47	28.0	0.005	< 3.7E+00	—	< 6.2E-01	6.2E-01
	2026/07/25 07:21	7.0	0.006	7.1E+00	—	< 4.8E-01	4.3E+00
	2026/07/26 07:54	13.0	0.019	9.2E+00	—	< 5.0E-01	4.6E+00
	2026/07/27 07:30	9.0	0.011	6.2E+00	—	< 6.1E-01	4.5E+00
	2026/07/28 07:43	1.5	0.006	4.6E+00	—	< 6.4E-01	2.6E+00
	2026/07/29 07:24	1.0	0.006	4.0E+00	< 6.7E+00	< 6.8E-01	1.3E+00
	2026/07/30 07:45	3.5	0.006	3.8E+00	—	< 6.2E-01	1.5E+00
K排水路	2026/07/24 06:00	28.0	0.006	2.3E+01	—	< 4.4E-01	1.6E+01
	2026/07/25 06:00	7.0	0.015	5.1E+01	—	< 4.9E-01	4.7E+01
	2026/07/26 06:00	13.0	0.048	3.8E+01	—	< 6.4E-01	3.1E+01
	2026/07/27 06:00	9.0	0.033	3.7E+01	—	< 5.7E-01	2.6E+01
	2026/07/28 06:00	1.5	0.010	2.4E+01	—	< 7.4E-01	1.7E+01
	2026/07/29 06:00	1.0	0.010	2.5E+01	5.9E+01	< 5.4E-01	1.6E+01
	2026/07/30 06:00	3.5	0.008	1.7E+01	—	< 5.9E-01	1.5E+01
BC排水路	2026/07/24 06:44	28.0	0.009	2.4E+00	—	< 7.7E-01	< 7.1E-01
	2026/07/25 06:20	7.0	0.027	< 3.0E+00	—	< 7.1E-01	< 6.8E-01
	2026/07/26 06:15	13.0	0.202	< 2.9E+00	—	< 4.9E-01	5.4E-01
	2026/07/27 06:33	9.0	0.109	< 3.4E+00	—	< 6.7E-01	< 5.7E-01
	2026/07/28 06:29	1.5	0.008	5.1E+00	—	< 5.8E-01	< 5.2E-01
	2026/07/29 06:00	1.0	0.006	4.6E+00	< 6.7E+00	< 4.5E-01	< 4.9E-01
	2026/07/30 06:48	3.5	0.007	4.4E+00	—	< 4.9E-01	< 5.6E-01
D排水路	2026/07/24 07:39	28.0	0.032	< 3.7E+00	—	< 5.5E-01	< 5.9E-01
	2026/07/25 07:24	7.0	0.039	< 3.3E+00	—	< 7.5E-01	6.9E-01
	2026/07/26 07:56	13.0	0.166	< 2.9E+00	—	< 5.9E-01	< 5.6E-01
	2026/07/27 07:25	9.0	0.103	< 3.3E+00	—	< 6.0E-01	6.9E-01
	2026/07/28 07:50	1.5	0.028	< 3.0E+00	—	< 5.0E-01	< 4.6E-01
	2026/07/29 07:20	1.0	0.032	< 2.9E+00	< 6.7E+00	< 4.8E-01	7.3E-01
	2026/07/30 07:40	3.5	0.033	< 3.4E+00	—	< 5.5E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/08/10 07:33	4.0E+00	< 5.9E-01	2.3E+00
物揚場排水路	2026/08/10 07:48	3.1E+00	< 7.0E-01	1.2E+00
K排水路	2026/08/10 06:00	1.9E+01	< 6.3E-01	1.4E+01
BC排水路	2026/08/10 06:15	7.0E+00	< 5.2E-01	< 4.5E-01
D排水路	2026/08/10 07:40	< 2.9E+00	< 6.1E-01	< 6.3E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・採取当日の降水量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。