

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/31 07:43	34.5	0.003	< 3.8E+00	—	< 5.6E-01	1.9E+00
	2026/08/01 07:48	0.0	0.006	5.8E+00	—	< 5.9E-01	2.9E+00
	2026/08/02 07:21	13.5	0.003	3.4E+00	—	< 5.4E-01	2.5E+00
	2026/08/03 08:12	5.5	0.010	4.5E+00	—	< 4.9E-01	2.3E+00
	2026/08/04 08:09	0.0	0.003	4.5E+00	—	< 5.8E-01	2.1E+00
	2026/08/05 08:17	0.0	0.002	< 3.7E+00	< 8.2E+00	< 5.8E-01	2.0E+00
	2026/08/06 07:46	0.0	0.002	4.1E+00	—	< 6.6E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2026/07/31 07:39	34.5	0.006	4.2E+00	—	< 6.3E-01	1.4E+00
	2026/08/01 07:44	0.0	0.009	1.3E+01	—	< 6.1E-01	6.5E+00
	2026/08/02 07:17	13.5	0.006	4.1E+00	—	< 6.0E-01	2.1E+00
	2026/08/03 08:20	5.5	0.008	7.4E+00	—	< 7.0E-01	3.5E+00
	2026/08/04 08:05	0.0	0.006	6.1E+00	—	< 6.7E-01	2.4E+00
	2026/08/05 08:13	0.0	0.006	< 3.7E+00	< 8.2E+00	< 6.1E-01	1.7E+00
	2026/08/06 07:42	0.0	0.006	< 3.3E+00	—	< 6.8E-01	1.9E+00
K排水路	2026/07/31 06:00	34.5	0.009	2.2E+01	—	< 6.8E-01	1.7E+01
	2026/08/01 06:00	0.0	0.014	6.3E+01	—	< 5.7E-01	5.5E+01
	2026/08/02 06:00	13.5	0.009	2.3E+01	—	< 6.1E-01	1.7E+01
	2026/08/03 06:00	5.5	0.017	3.9E+01	—	< 9.8E-01	2.9E+01
	2026/08/04 06:00	0.0	0.009	2.7E+01	—	< 6.2E-01	1.6E+01
	2026/08/05 06:00	0.0	0.008	2.1E+01	5.9E+01	< 5.3E-01	1.6E+01
	2026/08/06 06:00	0.0	0.008	2.0E+01	—	< 6.1E-01	1.4E+01
BC排水路	2026/07/31 06:20	34.5	0.008	< 3.8E+00	—	< 4.9E-01	< 5.7E-01
	2026/08/01 06:34	0.0	0.016	1.6E+01	—	< 6.0E-01	6.5E-01
	2026/08/02 06:24	13.5	0.009	1.1E+01	—	< 6.7E-01	< 8.3E-01
	2026/08/03 06:47	5.5	0.034	4.9E+00	—	< 6.0E-01	< 5.6E-01
	2026/08/04 06:30	0.0	0.007	1.9E+01	—	< 6.3E-01	< 5.6E-01
	2026/08/05 06:44	0.0	0.006	1.1E+01	< 8.3E+00	< 5.7E-01	< 5.6E-01
	2026/08/06 06:53	0.0	0.006	1.1E+01	—	< 6.6E-01	< 6.8E-01
D排水路	2026/07/31 07:47	34.5	0.034	< 3.3E+00	—	< 7.0E-01	6.1E-01
	2026/08/01 07:46	0.0	0.023	< 2.8E+00	—	< 5.7E-01	< 4.6E-01
	2026/08/02 07:19	13.5	0.034	< 3.0E+00	—	< 6.7E-01	< 6.5E-01
	2026/08/03 08:16	5.5	0.019	< 3.2E+00	—	< 6.8E-01	< 7.3E-01
	2026/08/04 08:12	0.0	0.024	< 2.9E+00	—	< 5.9E-01	< 5.8E-01
	2026/08/05 08:20	0.0	0.036	< 3.7E+00	< 8.3E+00	< 5.2E-01	< 7.8E-01
	2026/08/06 07:49	0.0	0.036	< 3.3E+00	—	< 6.6E-01	< 5.4E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ ○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・ 流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/08/17 07:24	3.2E+00	< 4.9E-01	1.8E+00
物揚場排水路	2026/08/17 07:20	3.3E+00	< 5.8E-01	1.8E+00
K排水路	2026/08/17 06:00	2.2E+01	< 6.9E-01	1.6E+01
BC排水路	2026/08/17 06:30	1.8E+01	< 6.2E-01	< 6.2E-01
D排水路	2026/08/17 07:28	< 3.1E+00	< 5.0E-01	< 6.2E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降水量は0 mm
 - ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。