

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/08/21 08:10	2.5	0.003	< 3.7E+00	—	< 5.3E-01	1.9E+00
	2026/08/22 07:44	0.0	0.002	< 2.7E+00	—	< 5.4E-01	1.7E+00
	2026/08/23 07:22	0.0	0.002	6.0E+00	—	< 6.1E-01	3.0E+00
	2026/08/24 08:07	0.0	0.002	5.8E+00	—	< 7.2E-01	3.3E+00
	2026/08/25 07:44	0.0	0.002	5.5E+00	—	< 5.4E-01	3.2E+00
	2026/08/26 07:20	0.0	0.002	4.7E+00	< 7.6E+00	< 5.7E-01	2.5E+00
	2026/08/27 07:33	2.0	0.002	4.5E+00	—	< 6.7E-01	2.9E+00
物揚場排水路	2026/08/21 08:15	2.5	0.006	< 3.6E+00	—	< 5.2E-01	8.1E-01
	2026/08/22 07:52	0.0	0.006	3.2E+00	—	< 6.1E-01	1.5E+00
	2026/08/23 07:13	0.0	0.006	3.5E+00	—	< 8.0E-01	1.4E+00
	2026/08/24 08:12	0.0	0.005	4.9E+00	—	< 7.3E-01	1.2E+00
	2026/08/25 07:36	0.0	0.005	3.4E+00	—	< 5.3E-01	8.6E-01
	2026/08/26 07:13	0.0	0.006	< 3.4E+00	< 8.3E+00	< 4.9E-01	1.2E+00
	2026/08/27 07:41	2.0	0.005	< 3.5E+00	—	< 5.3E-01	9.1E-01
K排水路	2026/08/21 06:00	2.5	0.008	2.1E+01	—	< 7.0E-01	1.4E+01
	2026/08/22 06:00	0.0	0.008	2.0E+01	—	< 7.2E-01	1.5E+01
	2026/08/23 06:00	0.0	0.007	2.0E+01	—	< 4.2E-01	1.4E+01
	2026/08/24 06:00	0.0	0.008	2.2E+01	—	< 5.8E-01	1.4E+01
	2026/08/25 06:00	0.0	0.008	1.6E+01	—	< 6.6E-01	1.4E+01
	2026/08/26 06:00	0.0	0.007	1.9E+01	6.9E+01	< 8.9E-01	1.5E+01
	2026/08/27 06:00	2.0	0.007	2.4E+01	—	< 7.7E-01	1.7E+01
BC排水路	2026/08/21 06:44	2.5	0.008	1.0E+01	—	< 4.5E-01	< 5.9E-01
	2026/08/22 06:14	0.0	0.007	7.2E+00	—	< 6.6E-01	< 6.7E-01
	2026/08/23 06:17	0.0	0.005	6.0E+00	—	< 7.0E-01	< 6.0E-01
	2026/08/24 06:29	0.0	0.004	5.5E+00	—	< 5.7E-01	< 5.9E-01
	2026/08/25 06:40	0.0	0.004	5.5E+00	—	< 5.3E-01	< 5.8E-01
	2026/08/26 06:20	0.0	0.004	4.7E+00	< 7.7E+00	< 6.9E-01	< 6.0E-01
	2026/08/27 06:40	2.0	0.009	< 3.5E+00	—	< 6.0E-01	< 6.4E-01
D排水路	2026/08/21 08:12	2.5	0.036	< 3.6E+00	—	< 6.0E-01	< 5.0E-01
	2026/08/22 07:48	0.0	0.035	< 2.7E+00	—	< 7.3E-01	< 6.5E-01
	2026/08/23 07:18	0.0	0.034	< 3.0E+00	—	< 4.8E-01	< 6.2E-01
	2026/08/24 08:09	0.0	0.034	< 2.5E+00	—	< 5.9E-01	< 5.7E-01
	2026/08/25 07:40	0.0	0.034	< 3.0E+00	—	< 6.1E-01	1.4E+00
	2026/08/26 07:17	0.0	0.034	< 3.4E+00	< 8.3E+00	< 5.9E-01	< 5.3E-01
	2026/08/27 07:37	2.0	0.036	< 3.6E+00	—	< 5.4E-01	< 5.3E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	9/7 採取中止	—	—	—
物揚場排水路	9/7 採取中止	—	—	—
K排水路	2026/09/07 06:00	4.0E+01	< 6.6E-01	3.0E+01
BC排水路	9/7 採取中止	—	—	—
D排水路	9/7 採取中止	—	—	—
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは、 $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。

(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・ 採取当日の降水量は131 mm

・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

・ 採取中止理由：悪天候のため