

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/16 07:53	5.3E+00	< 5.2E-01	1.5E+00
物揚場排水路	2026/09/16 07:45	< 2.8E+00	< 6.3E-01	1.4E+00
K排水路	2026/09/16 06:00	2.7E+01	< 5.3E-01	2.1E+01
BC排水路	2026/09/16 06:40	1.1E+01	< 6.3E-01	< 6.2E-01
D排水路	2026/09/16 07:49	< 2.8E+00	< 4.9E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降水量は37.5 mm
- ・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。