

地下水バイパス揚水井 分析結果（全β・H-3）

| 採取地点       |            | 採取日時             | 分析項目         |               |
|------------|------------|------------------|--------------|---------------|
|            |            |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) |
| 地下水バイパス揚水井 | No.1 【A】   | —                | —            | —             |
|            | No.2 【B】   | 2026/08/03 06:38 | < 1.0E+01    | 3.6E+01       |
|            | No.3 【C】   | —                | —            | —             |
|            | No.4 【D】   | 2026/08/03 06:34 | < 1.0E+01    | 6.4E+01       |
|            | No.5 【E】   | —                | —            | —             |
|            | No.6 【F】   | 2026/08/03 07:33 | < 1.2E+01    | 8.5E+00       |
|            | No.7 【G】※  | —                | —            | —             |
|            | No.8 【H】   | 2026/08/03 07:38 | < 1.2E+01    | 3.2E+01       |
|            | No.9 【J】   | —                | —            | —             |
|            | No.10 【K】  | 2026/08/03 07:43 | < 1.2E+01    | 1.4E+02       |
|            | No.11 【L】  | —                | —            | —             |
|            | No.12 【M】※ | 8/3 採取中止         | —            | —             |

・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

（例）3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E−01は3.1×10<sup>−1</sup>で0.31と読む。

※No.7・No.12の全βについては，検出限界値を5Bq/L未満に設定。

・採取中止理由：系統点検のため