

地下水バイパス揚水井 分析結果（全β・H-3）

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	—
	No.2 【B】	—	—	—
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	9/7 採取中止	—	—
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	—	—	—
	No.7 【G】※	—	—	—
	No.8 【H】	—	—	—
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	9/7 採取中止	—	—
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】※	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $O.OE \pm O$ とは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。
（例） $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・ No.4【D】の採取中止理由：系統点検のため
- ・ No.10【K】の採取中止理由：悪天候のため